



APRAGAZ

v.z.w.
Uw Controle Organisme



Vilvoordsesteenweg, 156 B-1120 Brussel
Tel. 32/2/264 03 60 - Fax. 32/2/268 89 58
e-mail : info@apragaz.com - B.T.W. BE 407.199.070

ANTI FIRE SYSTEMS

Kwadestraat 201

8800 ROESELARE

U/Ref. :
O/Ref. : CHL/FB/GOEDKEURINGSCERTIFICAAT/GEBOUWEN/DUJARDIN/2012-09-14.

Brussel, 14 september 2012.

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT EN3-7 - DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOOR GEBOUWEN

Hiermede bevestigen wij dat de apparaten waarvan de karakteristieken hieronder beschreven zijn, overeenstemmen met de voorschriften van de EN3-7 norm volgens de proefverslagen en met het hierna vermelde goedkeuringsnummer :

Goedkeuringsnummer	Merk	Type	Nominale lading	Type vuurhaarden	Test-verslag EN3-7 nr
EN3-B12/1172	ANTI FIRE SYSTEMS	AFS/MBC5	5 kg CO2	89 B	Prüfbericht Nr 2012-F-0080/MB 06

en dat er bijgevolg aan de bovengenoemde firma toegelaten wordt :

- 1) het bovengenoemd goedkeuringsnummer aan te brengen op het etiket van de brandblusser onder voorbehoud van het positief resultaat van onze controles, periodiek uitgevoerd in het kader van de voorschriften van § 10 van de EN3-10.
- 2) het **BENOR** etiket aan te brengen conform de geldende voorschriften voor de toekenning van het merk in de sector van de Draagbare Snelblussers, onder voorbehoud van het positief resultaat van de controle van de loten hieraan verbonden.

De Algemeen Directeur,

Christian LEPLAT, ir